

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO EAD NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR EM CURITIBA/PORTÃO

Referente aos questionamentos recebidos até o momento, tem-se a informar e esclarecer o que segue:

QUESTIONAMENTO 01:

Pergunta 01

“Qual linha de acabamentos Bticino devemos considerar?”

RESPOSTA: Thesi Bticino Branco, Pial Plus Branco ou equivalente técnico.

Pergunta 02

“Qual o modelo do piso elevado existente?”

RESPOSTA: O modelo existente é o PISOAG – cód. 01057.

Curitiba-PR, 04 de abril de 2022.

Comissão de Licitação