SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PAR A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS

Referente aos questionamentos recebidos, tem-se a informar e esclarecer o que segue:

QUESTIONAMENTO 01:

"1 - Onde se fala no descritivo da cadeira:

Base giratória 5 patas, arqueada, com diâmetro externo mínimo de 610 mm, em nylon injetado sob pressão com alta resistência mecânica, com rodízios duplos de nylon.

Será aceita a base modelo ''STANDARD"?

A base standard é feita de aço com uma capa de polipropileno, sendo mais resistente que a base de Nylon, que é solicitada em edital, estou perguntando isso, pois o fabricante que iremos ofertar a marca, tem o modelo apenas com a base Standard."

RESPOSTA: **Serão aceitos itens que atendam as especificações mínimas estabelecidas em edital.**

QUESTIONAMENTO 02:

"2 - Onde se fala:

12.2.1.1 PARA O LOTE 01 – CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS:

a) Referente à ergonomia e resistência:

a.1) ABNT NBR 16671/2018 – apresentação de certificado de conformidade das linhas de produtos especificadas, com comprovação por meio da apresentação de laudo/relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para, no mínimo, os seguintes itens:

- Cadeira Universitária com Prancheta – itens 01 ou 02.

Será aceito cadeiras com laudos similares á ***ABNT NBR 16671/2018?***

Tem um modelo que se encaixa nas especificações, mas ele tem apenas o laudo com a ***ABNT NBR 9050****, sendo equivalente a segurança."*

RESPOSTA: **Para os itens 'Cadeira Universitária com Prancheta' foi solicitado laudo/relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em conformidade com a ABNT NBR 16671/2018, não sendo possível a substituição por outro documento.**

QUESTIONAMENTO 03:

"Em análise ao edital, surgiu uma dúvida, se é pra ser calculado o valor total do lote pelo mínimo, e tem quantidades de somente 1 unidade, como será feita a distribuição sendo 42 cidades de distribuição?"

RESPOSTA: **Por se tratar de registro de preços para fornecimento futuro e eventual, o quantitativo do item pode ser solicitado para qualquer das Unidades do SENAC/PR previstas no ANEXO I do edital, desde que respeitados os quantitativos mínimos e máximos.**

QUESTIONAMENTO 04:

"Em alguns itens consta o texto em amarelo, porém como podemos constatar que não está claro se os conectores de RJ45 devem ser inclusos, pois somente Consta que deve prever furações para acomodar ao menos 02 pontos na calha para RJ45 padrão.

MESA RETANGULAR DE INSTRUTOR 140cm

Superfície retangular de trabalho confeccionada em MDP continuo de 25mm, com revestimento melamínico cor argila, em ambas as faces. Na área de trabalho, atendendo norma NR 17 do Ministério de Trabalho, possui bordas em fita em poliestireno ou PVC de superfície visível texturizada, com espessura mínima de 2mm na mesma cor do tampo aplicada pelo sistema Hot-Melt. Deverá possuir passa fios produzido em plástico injetado com tampa na mesma cor do tampo que permite passagem de cabeamento com conectores, para passagem de qualquer tipo de plug, instalado em recorte feito sob medida em centro de usinagem com bordas arredondadas. Suporte para tomadas fixado diretamente na calha metálica, abaixo do tampo, com furações para acomodar ao menos 4 pontos para rede elétrica e 2 pontos para RJ45 padrão brasileiro conforme NBR 14136. O suporte para tomadas deve ser fornecido completo, contendo as tomadas elétricas do tipo 2P+T padrão brasileiro conforme NBR 14136, com rabicho soldado, sendo 2 unidades na cor branca (tomada elétrica comum) e 2 unidades na cor vermelha (tomada elétrica estabilizada). A fiação deve ser embutida, correndo em calha metálica em formato "U" medindo no

mínimo 110mm de largura por 60mm de altura, com 0,9mm de espessura e comprimento conforme dimensão total da.....”

RESPOSTA: Somente o conjunto de tomadas deve ser fornecido completo. Para os conectores deve ser prevista apenas a furação para passagem dos cabos.

Curitiba-PR, 5 de junho de 2024.

Comissão de Licitação